

Акт

замера минимального расстояния от оси нефтепродуктопровода
высокого давления принадлежащего на праве собственности ОАО
«Уралтранснефтепродукт» до садового участка СНТ «Факел» № 5

г. Челябинск

11 мая 2012г.

Комиссия в составе:

председателя – И.В.Богородского

членов: И. Ф. Галиева, М.Р.Марданова, Е.В.Насонова, Д.В.Лиликина, В.В. Покатилова

при участии Представитель от собственника (Тихонов Юсуп Абдуллович) Козлова Елена Анатольевна

11 мая 2012 г. произвела замер минимальных расстояний от оси МНПП Урал-Петропавловск принадлежащего на праве собственности ОАО «Уралтранснефтепродукт» до садового участка СНТ «Факел» № расположенного по ул. Федимовская № 5

Комиссией путем контрольного замера проведенного с помощью мерной рулетки и лазерного дальномера установлено следующее расстояние от оси МНПП Урал-Петропавловск до Садового участка № 5

1. общее расстояние от ограждения садового участка № 5 до оси МНПП Урал-Петропавловск составило 4,800 м,

2. от строений расположенных на участке до оси МНПП Урал-Петропавловск составило: от дома 2,9,700 м.

При замерах использовались следующие инструменты:

1. Рулетка измерительная металлическая с грузом 0-10 000мм, ЦД 1 мм, № 259 сертификат о калибровке от 06.12.2011 № 3349 прилагается;
2. Дальномер лазерный BOSCH DLE 70 свидетельство о поверке от 26.09.2011г.прилагается;

Членами комиссии приборы проверены, подлинность показаний сомнений не вызывает. Замеры произведены для сравнения расстояний до садовых участков и домиков с указанными в СНиП 2.05.06-85 Утвержденных постановлением Госстроя СССР от 30.03.1985г. № 30.

Главный инженер ВПО

Зам, начальника отдела эксплуатации МНПП ВПО

Главный инженер ЛПДС «Челябинск»

мастер группы ВТЛ ЛПДС «Челябинск»

юрисконсульт ВПО

Владелец садового участка № 5

Председатель СНТ «Факел»

И.В.Богородский

И. Ф. Галиев

М.Р.Марданов

Е.В.Насонов

Д.В.Лиликин

Тихонов Юсуп Абдуллович
Козлова Елена Анатольевна
Урал-Петропавловск № 5

КОПИЯ ВЕРНА

кор. Снегуби

Гавиль - Мероз Е А

[Handwritten signature]